LEGENDE	
	THERMOSTAT D'AMBIANCE
	RESEAU EAU
	RESEAU CHAUFFAGE
	RESEAU EAU FROIDE
	RESEAU EU EV EP EN SALLAGE
	RESEAU EU EV EP EN AERIEN
	RESEAU EAU CHAUDE
	RADIATEUR
VR	VOLET DE REGLAGE
	PIECE A SON
CF	CLAPET COUPE FEU
	BOUCHES D'EXTRACTION VMC
	BOUCHE D'ENTREE D'AIR
	TRAVERSEES DE DALLES HAUTES CIRCUITS EF,EC OU DC CIRCUITS EU/EV OU VENTILATION
	TRAVERSEES DE DALLES BASSES CIRCUITS EF,EC OU DC CIRCUITS EU/EV OU VENTILATION
	TRAVERSEES DE DALLES HAUTES ET BASSES CIRCUITS EF,EC OU DC CIRCUITS EU/EV OU VENTILATION



VITESSES MESURÉES DANS LES GAINES DE DÉSENFUMAGE DU RDC							
BÂTIMENT D		**BÂTIMENT C**		**BÂTIMENT B**		**BÂTIMENT A**	
Repère Gaine	**Vitesse**	**Repère Gaine**	**Vitesse**	**Repère Gaine**	**Vitesse**	**Repère Gaine**	**Vitesse**
VB-1-D0	2,3 m/s	VB-1-C0	3,5 m/s			VB-1-A0	2,4 m/s
VB-2-D0	2,4 m/s	VB-2-C0	2,7 m/s			VB-2-A0	2,3 m/s
VB-1-HALL-D0	2,3 m/s	VB-3-C0	3,3 m/s			VH-1-A0	9,9 m/s
VB-2-HALL-D0	0,9 m/s	VB-4-C0	3,3 m/s				
VB-3-HALL-D0	1,5 m/s	VB-5-C0	3,1 m/s				
VH-1-D0	12,1 m/s	VB-6-C0	3,3 m/s				
VH-1-HALL-D0	12 m/s	VB-7-C0	2,5 m/s				
VH-2-HALL-D0	14 m/s	VB-8-C0	4,6 m/s				
VH-3-HALL-D0	10,5 m/s	VH-1-C0	9,3 m/s				
		VH-2-C0	9,47 m/s				
		VH-3-C0	9,2 m/s				
		VH-4-C0	8,7 m/s				
		VH-5-C0	10,8 m/s				
		VH-6-C0	8,5 m/s				

CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE

Rez-de-Chaussée

MAITRE D'OEUVRE : Tel : 04 76 96 45 90
Groupe 6 Architectes
ZAC Bonne de la Libération BP 2536 – GRENOBLE Cedex2 Fax : 04 38 21 03 22

MAITRE D'OUVRAGE : Tel : 04 76 08 13 11
CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE
Rochepleine – – 38600 SAINT HILAIRE DU TOUVET Fax : 04 76 08 64 04

BET STRUCTURE : Tel : 04 76 42 17 27
ARTELIA
ZI Les Sorbiers 4 rue de la Châtaigneraie – 38130 LA TRONCHE Cedex Fax : 04 76 42 85 28

BET FLUIDE : Tel : 04 76 90 62 18
GTI
ZI Jarron de la Tuilerie BP 117 – 38341 VOIRON Cedex Fax : 04 76 90 54 71

BUREAU DE CONTROLE : Tel : 04 76 24 00 26
SOCOTEC
ZI Jarron de la Tuilerie BP 117 – 38341 VOIRON Cedex Fax : 04 76 62 94 14

GROUPEMENT

STREIFF SAS CLERMONT | GUIBOUD | ccsed

N° DE LOT		ETAT
14 - 15 - 17	CHAUFFAGE-SANITAIRE VENTILATION-DESENFUMAGE	DOE

Echelle:	
1/100	RESEAUX RdC

N° DE L'AFFAIRE	
15540	**DOE00**

MODIFICATIONS

Indice	Nature des modifications	DATE	Dessinateur	Verificateur
O	EDITION ORIGINALE	31/05/06		
A	Alimentation électrique RIA	26/09/2006	BARAUD M	
B	Mise à jour plan réseaux RDC	05/10/2006	BARAUD M	
C	Nouvelle édition	24/04/2008	F.HADETS	
D	Edition DOE + mises à jour Désenfumage	15/04/2009	Y. GIRY	
E	Mise à jour désenfumage	26/06/2009	Y. GIRY	