

## ANNEXE N°02 : TABLEAU DE SYNTHESE DES ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

### ALIMENTATIONS POUR LE LOT "CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - FLUIDES MEDICAUX - GTC"

Désignation	Origine - Protection	Puissance			Localisation - Arrivée (CF plans)	Equipements complémentaires	Report Défaut	Cheminement
			Nature	Section		Remarques		
Alimentation "CTA"	AD dédiée	Tri	U1000R2V sous fourreau	5G2,5 mm²	<u>Toiture Terrasse</u> Attente à proximité du VRV avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation du VRV <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur le VRV	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau
Alimentation "Unité Extérieure"	AD dédiée	3,20 kW Tri	U1000R2V sous fourreau	5G2,5 mm²	<u>Patio - Niveau RDC</u> Attente à proximité de l'unité extérieure avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation de l'unité extérieure <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur l'unité extérieure	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau
Alimentation "Batterie électrique réchauffage"	AD dédiée	12,00 kW Tri	U1000R2V sous fourreau	5G2,5 mm²	<u>Patio - Niveau RDC</u> Attente à proximité de la batterie électrique avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation de la batterie électrique <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur la batterie électrique	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau
Alimentation "Unité Intérieure" (5 ens)	AD dédiée	0,050 kW Mono	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité de l'unité intérieure avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation de l'unité intérieure <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur l'unité intérieure	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau
Alimentation "Registre Motorisé" (14 ens)	AD dédiée	0,02 kW Mono	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des registre motorisés avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation des registres motorisés <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur les registres motorisés	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau
Alimentation "Nourrices CHO" (12 ens)	AD dédiée	0,20 kW Mono	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des nourrices avec 2,50 m de longueur disponible	<u>A la charge du lot "Electricité" :</u> - L'alimentation des nourrices <u>A la charge du lot "Climatisation - Ventilation" :</u> - Le raccordement sur les nourrices	non	Sur chemin de câbles et sous fourreau

**NOTA :** Les positions et les caractéristiques des attentes électriques doivent être validées avec le lot "CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - FLUIDES MEDICAUX - GTC" avant travaux

Les raccordements sur les alimentations et liaisons laissées en attente sont à la charge du lot "CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - FLUIDES MEDICAUX - GTC"

**ANNEXE N°02 : TABLEAU DE SYNTHESE DES ALIMENTATIONS SPECIFIQUES**

**ALIMENTATIONS DIVERSES**

Désignation	Origine - Protection	Puissance	Câbles		Localisation - Arrivée (CF plans)	Equipements complémentaires	Report Défaut	Cheminement
			Nature	Section		Remarques		
Alimentation "Bandeau de prises sur Coffret de Brassage"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G4 mm²	Raccordement sur le Bandeau de prises du Coffret de Brassage	-	non	sous fourreau
Alimentation "Dalles chauffantes"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Salle de bain ERGO - Niveau RDC</u> Attente à proximité des dalles chauffantes avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Hotte" (2 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G1,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des hottes avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Sèche-Mains"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Sanitaires - Niveau RDC</u> Attente à proximité du sèche-mains avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Volet Roulant" complémentaire (16 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des volets Roulant avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Volet Roulant" existante conservée (10 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des volets Roulant avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Négatoscope" (3 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des négatoscopes avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Horloge"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Salle de rééducation - Niveau RDC</u> Attente à proximité de l'horloge avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Table de massage"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Salle de rééducation - Niveau RDC</u> Attente à proximité de la table de massage avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Panneau d'affichage"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Salle de rééducation - Niveau RDC</u> Attente à proximité du panneau d'affichage avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Ventouse" (4 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des ventouses des portes concernées avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Lit médicalisé"	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Salle de rééducation - Niveau RDC</u> Attente à proximité du lit médicalisé avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau
Alimentation "Table de soins" (2 ens)	AD dédiée	-	U1000R2V sous fourreau	3G2,5 mm²	<u>Conformément au plan - Niveau RDC</u> Attente à proximité des tables de soins avec 2,50 m de longueur disponible	-	non	sous fourreau