

PLANS ARCHI DCE DU 10/04/2024

NIVEAU	LOGEMENT / LOCAL	Nb pers.	Surface	Hauteur moyenne	Volume	CHAUFFAGE								RAFRAICHISSEMENT											
			m²	m	m3	Surface chauffée	T° int (°C)	Déperditions statiques	Déperditions ventilation	Déperditions totales	Déperditions totales majorées	Chauffage par unité intérieure VRV	Chauffage par plancher chauffant hydraulique	Chauffage électrique	T° int (°C)	Apports statiques	Apports ventilation	Apports occupants	Apports équipements	Apports totaux	Apports totaux majorés				
Administration																									
RDC	Salle de réunion	6	15,11	2,80	42,31	15,11	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Salle d'attente	6	19,42	2,80	54,38	19,42	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Secrétariat	4	26,71	2,80	74,79	26,71	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
Bureaux																									
RDC	Bureau AS	2	12,66	2,80	35,45	12,66	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bureau Cadre	2	16,23	2,80	45,44	16,23	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Psy 1	2	12,21	2,80	34,19	12,21	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Psy 2	2	12,36	2,80	34,61	12,36	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bureau diet 1	2	11,97	2,80	33,52	11,97	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bureau diet 2	2	12,13	2,80	33,96	12,13	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Med nut	2	16,18	2,80	45,30	16,18	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bureau pluri 1	2	16,25	2,80	45,50	16,25	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bureau pluri 2	2	16,24	2,80	45,47	16,24	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Pneumo 1 (existant)	2	16,22	2,80	45,42	16,22	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Pneumo 2	2	16,27	2,80	45,56	16,27	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Bilan pneumo	2	16,27	2,80	45,56	16,27	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Med geriat	2	16,27	2,80	45,56	16,27	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
Circulation																									
RDC	Circulation		215,32	2,80	602,90	215,32	NC	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
Commodités																									
RDC	Salle de pause personnel	6	14,50	2,80	40,60	14,50	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Office alimentaire	1	17,35	2,80	48,58		NC							LNR											
	SAS Sanitaires		2,81	2,80	7,87		NC																		
	WC 1		2,00	2,80	5,60		NC																		
	WC 2		2,76	2,80	7,73		NC								LNR										
	Vestiaires hommes	8	8,74	2,80	24,47		NC								LNR										
	VH Douche		3,83	2,80	10,72		NC																		
	VH WC PMR		3,58	2,80	10,02		NC																		
	Vestiaires femmes	8	14,00	2,80	39,20		NC								LNR										
	VF WC		2,34	2,80	6,55		NC																		
	VF Douche		3,79	2,80	10,61		NC																		
	VF WC PMR		3,60	2,80	10,08		NC																		
	Réserve		12,30	2,80	34,44		NC								LNR										
	Local ASL		7,87	2,80	22,04		NC								LNR										
	Local DASRI		4,48	2,80	12,54		NC								LNR										
Infirmierie																									
RDC	Salle de soins	3	19,62	2,80	54,94	19,62	21 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Salle d'urgences	3	23,94	2,80	67,03	23,94	21 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
	Accueil Infirmier	3	13,86	2,80	38,81	13,86	21 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé	LNR											
Rééducation																									
RDC	Salle de pause patient	6	16,27	2,80	45,56	16,27	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Salle topo	14	34,04	2,80	95,31	34,04	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Gymnase de réentrainement	14	79,50	2,80	222,60	79,50	18 °C	3 180		3 180	3 498		3 498		19 °C	5 530	1 644	2 800	2 400	12 374	13 611				
	Gymnase 1	14	60,96	2,80	170,69	60,96	18 °C	2 438		2 438	2 682		2 682		24 °C	4 280	964	2 800	500	8 544	8 544				
	Gymnase 2	14	55,04	2,80	154,11	55,04	18 °C	2 202		2 202	2 422		2 422		24 °C	4 330	884	2 800	500	8 514	8 514				
	Salle de muscu	14	49,01	2,80	137,23	49,01	18 °C	1 960		1 960	2 156		2 156		19 °C	5 060	1 124	2 800	500	9 484	9 484				
	Box psychomot	1	8,35	2,80	23,38	8,35	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Salle de rééducation kiné	2	25,75	2,80	72,10	25,75	21 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Salle de rééducation ergo	2	24,94	2,80	69,83	24,94	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Salle de bain ergo	1	5,63	2,80	15,76	5,63	21 °C	169		169	186			186		LNR									
	Salle à manger	25	49,90	2,80	139,72	49,90	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
	Cuisine thérapeutique	12	29,08	2,80	81,42	29,08	20 °C	-	-	-	-		PCBT existant conservé		LNR										
TOTAL BÂTIMENT					1 067,66		2 989,45		978,21		9 949		9 949	10 944		10 758	186			19 200	4 616	11 200	3 900	38 916	40 153